



SCAD. 19.9.2022

24/06/18
(data scia)

X.1. Prevenzione - Pratiche **MINISTERO DELL'INTERNO**

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N.4 DEL D.P.R. 01.08.2011 N. 151 E IL D.M. 07.08.2012

SI RILASCIA A:

CASA DELLE ASSOCIAZIONI PRESSO EX CASERMA MARIO MUSSO

PRATICA N. 48355

Il presente CERTIFICATO per l'attività individuata al nr. 72.1.C dell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 01.08.2011, n. 151 relativo a:

Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche musei gallerie mostre e simili

69.3.C Locali di esposizione e/o vendita, ingrosso e/o dettaglio, sup. > 1500 mq

65.2.C Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone

Sita nel Comune di SALUZZO, PIAZZA MONTEBELLO 1

Trattasi di attività di pubblico spettacolo su piazzale (cortile interno) denominato "Cortile grande" presente internamente al fabbricato ex Caserma "Mario Musso". All'interno sono presenti altre due attività, ovvero locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o dettaglio, Fiere e edifici vincolati e sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 aperti al pubblico destinati a contenere esposizioni o mostre. L'intero fabbricato è in muratura portante con solaio in latero cemento strutturato in due piani fuori terra.

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

All'interno della struttura, non potranno svolgersi in contemporanea manifestazioni che vedano impegnati i locali interni dalla struttura e/o la contemporaneità dei due piazzali. L'affollamento massimo è pari a 1.650 persone. Per le altre prescrizioni si rimanda al verbale della commissione comunale n. 1/2014 del 05.02.2014.

Mezzi di estinzione:

17 estintori portatili da 6 kg

13 idranti uni 45

4 idrante sottosuolo uni 70

2 idranti soprasuolo uni 70

1 naspo

impianto idrico antincendio con allaccio acquedotto comunale.

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 1 Pagina(e) *****

Gli interventi di manutenzione ed i controlli (almeno semestrali) sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. con la cadenza ivi prevista (5 o 10 anni). Qualora vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle persistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare è tenuto a presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività, secondo le procedure di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Il Funzionario Istruttore
ING. DANILIO DESDERI

Il Comandante Provinciale Regg.te
Ing. Marco FREZZA



CUNEO, li 10.11.2017