



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CUNEO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N.4 DEL D.P.R. 01.08.2011 N. 151 E IL D.M. 07.08.2012

SI RILASCI A:

SALA POLIVALENTE EX FORO BOARIO

PRATICA N. 51208

Il presente CERTIFICATO per l'attività individuata al nr. **65.2.C** dell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 01.08.2011, n. 151 relativo a:

Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone e comprendente le seguenti altre attività:

74.2.B Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)
Sita nel Comune di SALUZZO, VIA DON SOLERI .

Descrizione dell'attività

Trattasi di locale di spettacolo e trattenimento (riconversione di ex foro boario) in edificio di un solo piano con struttura portante in legno lamellare e tamponamenti in muratura in blocchi di calcestruzzo.

Impianti o apparecchiature pericolose:

Impianto fotovoltaico composto da 572 moduli bosch da 240 Wp ed 8 inverter trifase sunny tripower posti su falda a sud del fabbricato con interposizione di pannello isolante REI 30 A2, s1 - d0 Classe 0.

Centrale termica dotata di un generatore ad aria calda, marca Rosso officine, modello: 400S, potenzialità: 465 KW (al focolare) alimentazione: gasolio equipaggiata con bruciatore di tipo atmosferico: marca: BB C100HX201, matricola: 13021748-VA-001001 potenza: 370-600W n. 1 serbatoio di gasolio in area esterna : capacità mc. 3

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

Gasolio contenuto nella cisterna esterna

Palco comunale dimensioni 10 x 11 m avente tendaggio posteriore in classe di reazione al fuoco 1 ditta Mottura spa codice TO427D10A100042

Sedie omologate in classe di reazione al fuoco 1 omologazione TV941D30CD100001 ditta DIPIPLAST

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

Secondo le configurazioni di cui alla nota prot. 51208 del 15.05.2012 la capienza massima locale nella configurazione più gravosa sarà di 1260 posti.

Il Funzionario Istruttore
ING. DANILO DESDERI
(firmato digitalmente)

p. Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Vincenzo BENNARDO
Il direttore vicedirigente
Dott. Arch. Gian Carlo PATERNÒ
(firmato digitalmente)



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CUNEO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Mezzi di estinzione:

Impianto di evacuazione vocale per l'esodo

In centrale termica:

mezzi di estinzione portatili : n. 2 estintori a polvere da 6 Kg cap. estinguente 34 A 233 B

interruttore di sgancio elettrico generale esterno al locale, in posizione accessibile segnalata

quadro elettrico all'interno del locale

valvola di intercettazione rapida combustibile (maniglia a strappo), in posizione esterna, accessibile, segnalata

nr. 2 serrande tagliafuoco, su canale di mandata a ripresa del locale limitrofo

Interno locale:

mezzi di estinzione portatili: nr. 10 estintori a polvere da 6 Kg cap. estinguente 34 A 233 B, nr. 6 idranti interni DN 45 ed 1 idrante sottosuolo attacco di mandata DN 70 per VVF esterno

segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXV del D.Lgs. 81/2008.

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 2 Pagina(e) *****

Gli interventi di manutenzione ed i controlli (almeno semestrali) sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. con la cadenza ivi prevista (5 o 10 anni). Qualora vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare e' tenuto a presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività, secondo le procedure di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Il Funzionario Istruttore
ING. DANILO DESDERI
(firmato digitalmente)

p. Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Vincenzo BENNARDO
Il direttore vicedirigente
Dott. Arch. Gian Carlo PATERNÒ
(firmato digitalmente)

CUNEO, lì 29.10.2020